(2886)

No. 202313852-001-AAA-1
2023年7月28日

(有)サンエッグGPセンター　様

環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録福岡県[illegible]第46号

株式会社　ＣＲＣ食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区[illegible]6号
TEL:092-623-2211　FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者　森時　達行

2023年7月13日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

試料名	(有)サンエッグGPセンター（地下水）
採取年月日	2023年7月13日
採取時刻	13:15
採取者	依頼者
****	****

検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.001	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	8.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	11	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	240	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素(TOC)	0.2未満	mg/L	3以下
塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6以下	pH値	6.9(21℃)	―	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	―	異常でないこと
クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	―	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判 定　上記水質検査項目については、水道法基準に適合である。

備 考

(2886)

No. 202313861-001-AZD-1
2023年7月24日

(有)サンエッグGPセンター　様

環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録福岡県[illegible]第46号

株式会社　ＣＲＣ食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区[illegible]6号
TEL:092-623-2211　FAX:092-623-2212

検査成績書

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

試料名	(有)サンエッグGPセンター（地下水）		
受入年月日	2023年7月13日	採取時刻	13:15
採取年月日	2023年7月13日	気温	―
天候	―	水温	―
採取者	依頼者	****	****

検査項目	結果	単位	測定方法	検査項目	結果	単位	測定方法
サルモネラ	不検出	―	増菌・DHL培地法				

備 考